

Hydranten - Inspektion

aquasafe

Die Hydranten-Verplombung

HYDRANT Nr.:

Lage/Bezeichnung

GPS-Position

Seehöhe Meter

Druck errechnet gemessen Bar

Durchfluss 1 m³ in Minuten und Sekunden

Ergibt in einer Minute m³ und in 5 Minuten m³

Hydrantentyp:



Kontrolle am: durch:

O.k. oder Mängel?

- ☺ ☹ ☹ Plombe und **aquasafe** o.k.
- ☺ ☹ ☹ sichtbarer Wasseraustritt
- ☺ ☹ ☹ Beschädigung oder Korrosion
- ☺ ☹ ☹ Zugänglichkeit und ungehinderte Betätigungsmöglichkeit
- ☺ ☹ ☹ Prüfung auf Gängigkeit, Funktionsfähigkeit und Entleerung
- ☺ ☹ ☹ Prüfung auf Dichtheit und Verschluss (Horchprobe)
- ☺ ☹ ☹ mit **aquasafe** und Dreh-Plomben wieder gesichert?



Sonstiges:

Erforderliche Maßnahmen von wem bis wann?

Nachbestellung **aquasafe und Dreh-Plomben:**

aquasafe – M. Wimmer, 5205 Schleedorf, Essling 16 - Austria

www.aquasafe.at - E-Mail: office@aquasafe.at

